



Direktoratet for Byggkvalitet

Dato 20.03.2015

15/2290 Innspillmøte forenkling TEK 10


Direktoratet for byggkvalitet forslår mulige forenklinger og forbedringer i TEK 10. Norges Blindforbund synes det er positivt at vi kan komme med innspill på hvilke områder og kapitler som bør prioriteres. Vi er positive til at hensyn til sikkerhet og brukbarhet ivaretas, og at prinsippet om universell utforming ligger fast. Vi er samtidig bekymret for reduksjoner og lemping på dagens krav.

Det er 2 kapitler som er særdeles viktig for oss, kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk og kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Vi er bekymret for at Direktoratet vurderer noen konkrete forenklinger i disse kapitelene. Tidligere fjernet man markering på trappenesene på utvendige trapper som fikk store konsekvenser og kan føre til mange uhell. Vi er redd for at andre forenklinger kan føre til lignende situasjoner.

En undersøkelse gjort blant 1.000 nordmenn i mai 2014 av Ipsos/MMI og bestilt av Blindforbundet, viser at 700.000 nordmenn har hatt uhell i forbindelse med trapper og trinn de siste 12 månedene. Dette har ført til svært mange brudd, legebesøk, sykehusinnleggelse og også mange dødsfall. Blant de som har opplevd uhell er de vanligste årsakene at de sklei i trappa (24%), var uoppmerksom (15%), at det var glatt (10%) eller at de bommet på et trinn / ikke så trappen (8%).

Nedenfor er Norges Blindforbunds innspill til hvordan forskriften må endres for at Byggteknisk forskrift (TEK) skal sørge for tilstrekkelig sikkerhet og tilgjengelighet.

I kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk må det stilles tydelige krav til visuell og taktil markering av trapper, bruk av kontraster og/eller markering av stolper, søyler og glassflater.



I kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk ønsker vi følgende forbedringer

- En tydeligere presisering at trappenesemarkeringen skal være på alle trinn, enten det kun er ett trinn eller mange trinn. Trappenesemarkeringen må også ha et minimumskrav. Det vil si at markeringen skal ha en dybde fra minimum 30mm til maksimum 50mm. Dette for å unngå for smale trappenesemarkeringer.
- Merking av trinn i eksisterende bygninger må inn i forskriften.
- Få inn en presisering at varselfelt skal bestå av flattoppedede eller avrundende kuler med en avstand på 40-70mm i forskjøvede rader.
- Luminanskontrasten på oppmerksomhetsfelt reduseres til 0,4, da dette ikke varsler fare.
- Etasjemarkering på håndlist skal være utformet med opphøyde taktile tall og punktskrift og plassers oppå toppen på håndlisten.
- Tydeliggjøre at skilt skal være utstyrt med opphøyd taktile bokstaver og punktskrift. Brukes det skilt med piktogrammer skal piktogrammet og teksten være opphøyd taktil og skiltet skal ha punktskrift.
- Tydeligere tallfestede krav til belysning
- Det bør presiseres at forskriften også skal gjelde for skoler og handlesentre

Sittetrapper / amfier

Sittetrapper / amfier må tas inn i forskriften, da disse blir mere og mere populære. Det er viktig at disse sikres med fysiske hindringer slik at ikke mennesker stuper utfor sittetrappen.

Krav til eksisterende bygg

Det må stilles krav til eksisterende bygninger innenfor TEK 10. Forskriften må fremme universell utforming av ulike bygningskategorier for eksisterende bygninger med tidsfrist.

For Norges Blindforbund

Sverre Fuglerud
Seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt