

Innspill til TEK 17 – Bestemmelser om BA-avfall

1. Bakgrunn

Vi viser til invitasjon til å gi innspill til Direktoratets arbeid med revisjon av byggteknisk forskrift. Norsk Industri gir med dette innspill til arbeidet med revisjon av TEK 10 §§ 9-6 til 9-9 vedr. disponering av byggavfall. Ta gjerne kontakt for utdyping av innspillene.

2. Forslag til endringer i TEK 10 §§ 9-6, 9-7, 9-8 og 9-9

§ 9-6 Avfallsplan

Iht. dagens forskrift omfatter bestemmelsen kun oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m² BRA. Vi foreslår at arealgrensen for når bestemmelsen slår inn senkes til 100 m² BRA. Dette vil innebære at nybygging av de fleste småhus vil omfattes av bestemmelsen. Sortering av avfall, enten dette skjer på byggeplass eller på sentralsorteringsanlegg, er en forutsetning for at avfallet kan materialgjenvinnes. Iht. EUs avfallsdirektiv (2008/98/EC) skal minst 70 % av alt bygg- og anleggsavfall gå til materialgjenvinning innen utgangen av 2020. Et krav til sortering av byggavfall, også ved oppføring av småhus, vil gjøre det vesentlig enklere å få til økt materialgjenvinning av byggavfallet. Dette vil gi gevinster i form av større miljønytte og økt verdiskapning, sammenlignet med forbrenning/deponering av avfallet. Vi mener også at en slik forskriftsendring vil utgjøre en forenkling, da arealgrensen for når kravene til avfallsplan slår inn, for alle søknadspliktige tiltak, jf. § 9-6 bokstav a) - c).

§ 9-7 Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

Vi har ingen spesielle endringsforslag til denne bestemmelsen.

§ 9-8 Avfallssortering

Iht. dagens § 9-8 skal minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. Norsk Industri mener kravet til avfallssortering bør skjerpes til minst 70 vektprosent. Dette er realistisk å oppnå, og standard i mange byggeprosjekter per i dag.

Vi mener videre at det bør åpnes opp for at hele, eller deler, av avfallssorteringen kan foretas på sentralanlegg. I dag kan sentralsortering velges unntaksvis dersom det er praktisk umulig å sortere på byggeplass på grunn av plassmangel, hensyn til trafikkbelastning mv, jf. veiledningen til TEK 10. Direktoratets veiledning er vanskelig å følge opp i praksis. Begrepet "praktisk umulig" er åpent for tolkning. Det er heller ikke gitt noen veiledning mht. hvordan sorteringsanlegg kan dokumentere avfallssortering for enkeltprosjekter.

NHP-nettverket har engasjert Cowi for å se på hvordan materialgjenvinningen av byggavfall kan økes til 70 %. I følge Cowi vil en løsning med å se kilde- og sentralsortering under ett gjøre oppfyllelse av forskriften mer fleksibelt på trange byggeplasser ved at avfallet i større grad kan sorteres sentralt. Denne løsningen vil også medføre at avfallsmottak som driver sortering av blandet avfall i større grad enn tidligere må prioritere utsortering av fraksjoner til materialgjenvinning. Det vil sannsynligvis bli konkurranse mellom avfallsmottakene om å kunne dokumentere størst utsorteringsgrad

av blandet avfall. Hvert prosjekt vil prøve å optimalisere et sorteringsopplegg (kildepluss sentralsortering) som gir lavest mulig total kostnad, og som samtidig tilfredsstiller forskriftens krav til avfallssortering¹. Vi vil føye til at en mulighet til å se avfallssortering på byggeplass og på sentralanlegg under ett vil medføre betydelig forenkling av reglene.

§ 9-9 Sluttrapport for faktisk disponering av avfall

Iht. TEK 10 § 9-9 skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder for tiltak i § 9-6 første ledd. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. Sluttrapporten skal sendes inn til kommunen i forbindelse med søknad om ferdigattest, jf. SAK 10 § 8-1.

Vi mener det er viktig at krav til innsendelse av sluttrapport til kommunen opprettholdes. Avfallsbestemmelsene i TEK 10 skiller seg fra øvrige bestemmelser i forskriften, ved at det er vanskeligere å kontrollere at bestemmelsene er overholdt etter at byggetiltaket er ferdigstilt. Vår erfaring er at kravet til innsendelse av sluttrapport bidrar til etterlevelse av forskriften og forenkler kommunenes tilsyn med bestemmelsene til avfallsdisponering.

¹ Se <http://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapport---okt-materialgjenvinning-ba-avfall.pdf>